

Kraków, 15 września 2015r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-19/15

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem agregatu"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy mogą Państwo odstąpić od wymagania "Monitorowania temperatury łożyska prądnicy"? Z naszego doświadczenia, jako producenta agregatów prądotwórczych, wynika, że takie rozwiązania stosuje się tylko w bardzo dużych agregatach prądotwórczych przeznaczonych do pracy ciągłej. W agregacie takim jak w Państwa przetargu, do pracy awaryjnej, takie rozwiązanie jest niekonieczne, a z drugiej strony byłoby bardzo kosztowne.

Odpowiedz: Nie. Rozwiązanie w sposób znaczący podnosi poziom bezpieczeństwa pracy agregatu czyli Szpitala. Nie prawdą jest aby układ z jednym czujnikiem temperatury i komparatorem jest rozwiązaniem kosztownym.

2. Czy dopuszczają Państwo agregat o mocy maksymalnej 440 kVA, tj. 352 kW?

Odpowiedz: Nie.

3. Proszę o wyjaśnienie Państwa wymagania "Instalacja wentylacji i chłodu włączana sekwencyjnie".

Odpowiedz: Chodzi o układ automatyki który zostanie zabudowany w budynku szpitala w odrębnym przetargu, którego zadaniem będzie niedopuszczenie do jednoczesnego startu wszystkich urządzeń wentylacyjnych, po powrocie napięcia.

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ Wykonawcy, którzy zadali pytania
- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dziecieczszpital.pl

Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO 9001:2008